



## POZIV NA SUDJELOVANJE U MEĐULABORATORIJSKOJ USPOREDBI

QUESTUS SIGURNOST d.o.o. najavljuje održavanje međulaboratorijske usporedbe iz područja ispitivanja električnih instalacija 12.03.2019. u 10h Orahovici na objektu solarne elektrane. Ciljani sudionici su ispitni laboratoriji akreditirani ili u postupku akreditacije sukladno normama HRN EN ISO 17025:2007 ili HRN EN ISO 17025:2017, za ispitivanja prema normama HRN HD 60364-6:2016 i HRN EN 62305-3:2013. Obavljat će se usporedba ispitivanja sukladno metodama norme HRN HD 60364-6:2016, točke

- 6.4.3.5. Ispitivanje izolacijskog otpora koje potvrđuju učinkovitost izolacijskog otpora poda i zida/impedancija
- 6.4.3.7.1. Ispitivanje koje potvrđuje učinkovitost automatskog isklopa opskrbe
- 6.4.3.8. Ispitivanje koje potvrđuje učinkovitost dodatne zaštite
- 6.4.3.9. Ispitivanje redosljeda faza

i sukladno metodama norme HRN EN 62305-3:2013

- ispitivanje otpora rasprostiranja uzemljenja
- ispitivanje otpora električne povezanosti metalnih instalacija u građevini

Maksimalni predviđeni broj ispitivača/sudionika je procijenjen na 16 osoba.

Za sudjelovanje u međulaboratorijskoj usporedbi potrebno je ispunjavati sljedeće zahtjeve:

- ispitivači moraju biti uvršteni u stručno osoblje laboratorija,
- tvrtke moraju dostaviti popis uređaja u svom vlasništvu koje ispitivači planiraju koristiti prilikom vršenja postupaka međulaboratorijske usporedbe s umjernicom

Cijena sudjelovanja iznosi 900,00 kn +PDV po stručnoj osobi.

Obradu rezultata i pisanje izvještaja izvršit će QUESTUS SIGURNOST d.o.o.

Iskaz namjere sudjelovanja se vrši upitom na e-mail adresu organizatora [ured@questus-sigurnost.hr](mailto:ured@questus-sigurnost.hr). Prijave se zaprimaju do 07.03.2019.

Organizator stoji na raspolaganju svim potencijalnim sudionicima za dodatne informacije u vezi s organizacijom međulaboratorijske usporedbe.

Direktor  
Tomislav Muslim

**QUESTUS SIGURNOST**  
d.o.o.  
ZAGREB, Pantovčak 28